



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ»

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
тел. (861) 267-58-71, факс 262-50-71
ИНН 2312122495, КПП 230801001
kts@ktps.ru

от 22 апреля 2014 г. № 297-1/ 972
на исх. № 15 от 15.04.2014 г.

Директору
ООО «КМ - Инвест»

Сазонову А. С.

350065, г. Краснодар, ул. Ессентукская, 8

ИЗМЕНЕНИЯ № 1 В ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №211-1Т-2013
подключения объекта: «Жилая застройка в микрорайоне
по ул. Восточно-Кругликовской в г. Краснодаре. Квартал 1.2»
к тепловым сетям ОАО «Краснодартеплосеть»

Заказчик: ООО «КМ - Инвест»

В связи со сменой правообладателя земельного участка и уточнением состава и тепловых нагрузок объекта: «Жилая застройка в микрорайоне по ул. Восточно-Кругликовской в г. Краснодаре. Квартал 1.2» в ранее выданные ЗАО «Кубанская марка» технические условия № 211-1Т-2013 вносятся следующие изменения:

- 1) Заказчиком по объекту считать: ООО «КМ – Инвест».
- 2) Пункт 1 технических условий изменить и читать в новой редакции как указано ниже:

1. Максимально-часовая суммарная тепловая нагрузка на теплоснабжение и горячее водоснабжение жилой застройки – **10,6096 Гкал/час.**, в том числе:

- на отопление – 6,85 Гкал/час.;
- на вентиляцию – 0,0296 Гкал/час.;
- на горячее водоснабжение – 3,73 Гкал/час., уточнить при проектировании, далее по тексту «Объект». Срок подключения Объекта - IV квартал 2014 г.

Состав жилой застройки: 16-этажные жилые дома в составе:

№ литера очередь стр.	Отопление Гкал/час.	Вентиляция Гкал/час.	ГВС Гкал/час.	Общая нагрузка Гкал/час.
Литер №1 + Офисное здание 1а	1,11	0,0076	0,6	1,72
Литер №2	0,8	0,0	0,45	1,25
Литер №3	0,69	0,0	0,34	1,03
Литер №4	0,69	0,0	0,34	1,03
Литер №5	0,53	0,0	0,37	0,9
Литер №6 + Офисное здание 6а	1,12	0,01	0,61	1,74
Литер №7 + Офисное здание 7а	1,14	0,012	0,55	1,7
Литер №8	0,77	0,0	0,47	1,24
И Т О Г О:	6,85	0,0296	3,73	10,6096


(данные ОАО ПИ «Анапагражданпроект»), уточнить при проектировании.

- 3) В п. 12 изменить значение суммарной максимальной тепловой нагрузки и читать – 10,6096 Гкал/час.
- 4) На объект Поликлиника на 50 чел., с тепловой нагрузкой - 0,15 Гкал/час., как социальный объект, по заявке Заказчика выдать самостоятельные технические условия.
- 5) Все остальные пункты технических условий остаются без изменений.
- 6) Срок действия технических условий и настоящих изменений №1 к техническим условиям - два года.


Генеральный директор

м.п.



 Н. И. Алимов

А. И. Бритов
тел. 267-27-07*2-45





Комиссия Бритова И.С. 25.06.14г. №125 -