



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

ИНН 2308101615, КПП 231101001, ОГРН 1042303662763
Юр. адрес: 350031, г. Краснодар, п. Березовый, 7/27
Факт. адрес: 350031, г. Краснодар, п. Березовый, 7/27, а/я 2146
р/с 4070281060000001196 к/с 3010181020000000722 ИНН 2312016641 БИК 040349722
ООО КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» г. Краснодар
тел. (факс) (861) 274-79-11, e-mail: kesk@kesk23.ru

Исх. от _____ № _____

ИЗМЕНЕНИЕ №3 К ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ
№132 от 17.07.2015 г.

ЗАКАЗЧИК: ООО «КМ-Инвест»

В ТУ № 132 от 17.07.2015 г. объекта: «Жилая застройка по ул. Восточно-Кругликовская в г. Краснодаре. Квартал 1.2 литеры 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8» от вносятся следующие изменения:

1. Изложить в следующей редакции:

Заявленные нагрузки:

Водопотребление – 1475,12 м³/сут.,

Водоотведение – 1420,68 м³/сут.;

в том числе:

	Водоснабжение, м ³ /сут.	Водоотведение, м ³ /сут.	Полив, м ³ /сут.
литер 3	178,93	169,07	9,86
литер 4	227,31	221,31	6,00
литер 5	198,82	188,10	10,72
литер 6	305,43	298,12	7,31
литер 6а	0,14	0,14	
литер 7	286,00	270,55	15,45
литер 7а	0,10	0,10	
литер 8	278,39	273,29	5,10
Итого:	1475,12	1420,68	54,44

Пожаротушение:

Внутреннее – 7,8 л/сек;

Наружное – 30,0 л/сек;

2. Срок действия настоящего изменения на весь период действия технических условий № 132 от 17.07.2015 г.

Генеральный директор
ООО «КЭСК»



О.Н. Алимов

Согласовано:
Главный инженер

С.Ю. Юртаев

Исполнитель:
Заместитель главного инженера

Р.Н. Бабин