



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ»

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
тел. (861) 267-58-71, факс 262-50-71  
ИНН 2312122495, КПП 230801001  
kts@ktps.ru

от «9» июля 2015 г. № 297-1/1204  
на исх. № 424 от 30.06.2015 г.

Главному инженеру  
ООО «КМ - Инвест»

**Марченко Г. В.**

350065, г. Краснодар, ул. Ессентукская, 8

**ИЗМЕНЕНИЯ № 3 В ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №211-1Т-2013**  
**подключения объекта: «Жилая застройка по ул. Восточно-Кругликовской**  
**в г. Краснодаре. Квартал 1.2» к тепловым сетям**  
**ОАО «Краснодартепλοςеть»**

**Заказчик: ООО «КМ - Инвест»**

На основании заключения ООО «Краснодар Экспертиза» по объекту: «Жилая застройка по ул. Восточно-Кругликовской в г. Краснодаре. Квартал 1.2», в ранее выданные ЗАО «Кубанская марка» технические условия № 211-1Т-2013 вносятся следующие изменения:

1) Пункт 1 технических условий изменить и читать в новой редакции как указано ниже:

1. Максимально-часовая суммарная тепловая нагрузка на теплоснабжение и горячее водоснабжение жилой застройки – **14,07401 Гкал/час.**, в том числе:

- на отопление – 8,16281 Гкал/час.;
- на вентиляцию – 0,0 Гкал/час.;
- на горячее водоснабжение – 5,91120 Гкал/час., уточнить при проектировании, далее по тексту «Объект».

Состав жилой застройки: 16-этажные жилые дома в составе:

№ литера очередь стр.	Отопление Гкал/час.	Вентиляция Гкал/час.	ГВС Гкал/час.	Общая нагрузка Гкал/час.
Литер №1 + Офисное здание 1а	1,11	0,0	0,8748	1,9848
Литер №2	1,024	0,0	0,678	1,702
Литер №3	0,892	0,0	0,552	1,444
Литер №4	0,89166	0,0	0,6786	1,57026
Литер №5	0,773	0,0	0,582	1,355
Литер №6 + Офисное здание 6а	1,218525	0,0	0,882	2,100525
Литер №7 + Офисное здание 7а	1,245421	0,0	0,8118	2,057221
Литер №8	1,0082	0,0	0,852	1,86020
<b>И Т О Г О:</b>	<b>8,16281</b>	<b>0,0</b>	<b>5,91120</b>	<b>14,07401</b>

(данные ООО «Краснодар Экспертиза»), уточнить при проектировании.

- 2) В п. 12 изменить значение суммарной максимальной тепловой нагрузки и читать – 14,07401 Гкал/час.
- 3) Все остальные пункты технических условий остаются без изменений.
- 4) Срок действия технических условий с изменениями №1, №2, и №3 к техническим условиям - два года.

Генеральный директор

м.п.



Н. И. Алимов

А. И. Бритов  
тел. 267-27-07\*2-45