



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ»

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
тел. (861) 267-58-71, факс 262-50-71
ИНН 2312122495, КПП 230801001
kts@ktps.ru
от «15» апреля 2016 г. № 297-1/ 429
на исх. № 312 от 12.04.2016 г.

Директору
ООО «КМ - Инвест»

Сазонову А. С.
350065, г. Краснодар, ул. Ессентукская, 8
тел/факс 267-11-66

**ИЗМЕНЕНИЯ № 4 В ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №211-1Т-2013
подключения объекта: «Жилая застройка по ул. Восточно-Кругликовской в
г. Краснодаре. Квартал 1.2» к тепловым сетям
ОАО «Краснодартепλοςеть»**

Заказчик: ООО «КМ - Инвест»

На основании заключения ООО «Краснодар Экспертиза» по объекту: «Жилая застройка по ул. Восточно-Кругликовской в г. Краснодаре. Квартал 1.2» от 29.03.2016 г., в ранее выданные ЗАО «Кубанская марка» технические условия № 211-1Т-2013 вносятся следующие изменения:

1) Пункт 1 технических условий изменить и читать в новой редакции как указано ниже:

1. Максимально-часовая суммарная тепловая нагрузка на теплоснабжение и горячее водоснабжение жилой застройки – **9,524305 Гкал/час.**, в том числе:

- на отопление – 5,897906 Гкал/час.;
- на вентиляцию – 0,0 Гкал/час.;
- на горячее водоснабжение – 3,626399 Гкал/час., уточнить при проектировании, далее по тексту «Объект».

Состав жилой застройки: 16-этажные жилые дома в составе:

№ литера	Отопление Гкал/час.	Вентиляция Гкал/час.	ГВС Гкал/час.	Общая нагрузка Гкал/час.
Литер 3	0,69	-	0,34	1,03
Литер 4	0,89166	-	0,6786	1,57026
Литер 5	0,773	-	0,582	1,355
Литер 6	1,218525	-	0,602699	1,821224
Литер 6а (пристроенные помещения)	0,0501	-	0,0096	0,0597
Литер 7	1,245421	-	0,5535	1,798921
Литер 7а (пристроенные помещения)	0,021	-	0,008	0,029
Литер 8	1,0082	-	0,852	1,8602
Итого:	5,897906	0,0	3,626399	9,524305

(данные ООО «Краснодар Экспертиза»), уточнить при проектировании.


2) В п. 12 изменить значение суммарной максимальной тепловой нагрузки и читать – 9,524305 Гкал/час.

3) Все остальные пункты технических условий остаются без изменений.

4) Срок действия технических условий с изменениями №1, №2, №3 и №4 к техническим условиям - два года.



Генеральный директор



Н. И. АЛИМОВ

А. И. Бритов
тел. 267-27-07*2-45