



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ»**

350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
тел. (861) 267-58-71, факс 262-50-71
ИНН 2312122495, КПП 230801001

kts@ktps.ru

от « 10 » 05 2018 г. № 297-1/729/1210
на исх. № 158 от 04.05.2018 г.

Директору
ООО «КМ - Инвест»

Саонову А. С.

350065, г. Краснодар, ул. Ессентукская 8,
литер «Б», офис 4.
тел/факс 267-11-66

**ИЗМЕНЕНИЯ № 5 В ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ №211-1Т-2013
подключения объекта: «Жилая застройка по ул. Восточно-Кругликовской в
г. Краснодаре. Квартал 1.2» к тепловым сетям
АО «Краснодартеплосеть».**

Заказчик: ООО «КМ - Инвест»

В связи со сменой собственника на ООО «СтройБизнесЮг» по объекту строительства «Многоэтажный жилой дом литер «8» со встроенными офисными помещениями в микрорайоне по ул. Восточно-Кругликовская в г. Краснодаре. Квартал 1.2.» в технические условия № 211-1Т-2013 с изменениями 1,2,3,4 вносятся следующие изменения:

1) Пункт 1 технических условий изменить и читать в новой редакции как указано ниже:

1. Максимально-часовая суммарная тепловая нагрузка на теплоснабжение и горячее водоснабжение жилой застройки – **7,664105 Гкал/час.**, в том числе:

- на отопление – 4,889706 Гкал/час.;
- на вентиляцию – 0,0 Гкал/час.;
- на горячее водоснабжение – 2,744399 Гкал/час, уточнить при проектировании, далее по тексту «Объект».

Состав жилой застройки: жилые дома в составе:

№ литера	Отопление Гкал/час.	Вентиляция Гкал/час.	ГВС Гкал/час.	Общая нагрузка Гкал/час.
Литер 3	0,69	-	0,34	1,03
Литер 4	0,89166	-	0,6786	1,57026
Литер 5	0,773	-	0,582	1,355
Литер 6	1,218525	-	0,602699	1,821224
Литер 6а (пристроенные помещения)	0,0501	-	0,0096	0,0597
Литер 7	1,245421	-	0,5535	1,798921
Литер 7а (пристроенные помещения)	0,021	-	0,008	0,029
Итого:	4,889706	0,0	2,744399	7,664105

(данные ООО «Краснодар Экспертиза»), уточнить при проектировании.

2) В п. 12 изменить значение суммарной максимальной тепловой нагрузки и читать – 7,664105 Гкал/час.

3) Все остальные пункты технических условий остаются без изменений.

4) Срок действия технических условий с изменениями №1, №2, №3, №4, № 5 к техническим условиям - три года.



Генеральный директор

С.С.Сироджов

С.А.Тумникова
тел. 267-27-07*2-79