



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«КОММУНАЛЬНАЯ ЭНЕРГО-СЕРВИСНАЯ КОМПАНИЯ»

ИНН 2308101615, КПП 231101001, ОГРН 1042303662763  
Юр. адрес: 350031, г. Краснодар, п. Березовый, 7/27  
Факт. адрес: 350031, г. Краснодар, п. Березовый, 7/27, а/я 2146  
р/с 40702810600000001196 к/с 301018102000000000722 ИНН 2312016641 БИК 040349722  
ООО КБ «КУБАНЬ КРЕДИТ» г. Краснодар  
тел. (факс) (861) 274-79-11, e-mail: kesk@kesk23.ru

Исх. от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Изменения № 1  
в технические условия № 867-Э от 29 апреля 2015 года  
на электроснабжение объекта

На основании письма от 21 августа 2015 г. № 598 ООО «КМ-Инвест», заключения о расчете электрических нагрузок по объекту: «Жилая застройка по ул. Восточно-Кругликовская в г. Краснодаре. Квартал 1.2. Литеры 1, Офисное здание 1а, 2, 3, 4, 5, 6, Офисное здание 6а, 7, Офисное здание 7а, 8, Подземный гараж на 375 м/мест, Автостоянка на 300 м/мест, Поликлиника в г. Краснодаре», выполненного ООО «Краснодар Экспертиза» от 29 марта 2016 г., ООО «Коммунальная энерго-сервисная компания», в технические условия № 867-Э от 29 апреля 2015 года на электроснабжение вышеуказанного объекта, вносит следующие изменения:

1. П.П 1.7 и 1.8 читать в следующей редакции:

1.7 Разрешенная (максимальная) нагрузка **3 477 кВт**, в том числе с разбивкой по литерам, без учета коэффициента одновременности:

Литер «1» - 711,0 кВт, в том числе встроенные помещения – 40,1 кВт  
пристроенные помещения – 40 кВт

Литер «2» - 521,1 кВт, в том числе встроенные помещения – 29,1 кВт

Литер «3» - 424,2 кВт, в том числе встроенные помещения – 22,0 кВт

Литер «4» - 510,6 кВт, в том числе встроенные помещения – 27,2 кВт

Литер «5» - 426,3 кВт, в том числе встроенные помещения – 13,4 кВт

Литер «6» - 713,3 кВт, в том числе встроенные помещения – 39,8 кВт  
пристроенные помещения – 40 кВт

Литер «7» - 674,3 кВт, в том числе встроенные помещения – 40,2 кВт  
пристроенные помещения – 40 кВт

Литер «8» - 575,0 кВт, в том числе встроенные помещения – 27,2 кВт

Подземный гараж на 375 м/мест – 111,6 кВт

Автостоянка на 300 м/мест – 135,0 кВт

Поликлиника – 150 кВт

Наружное освещение – 14,9 кВт.

1.8 Категория надежности: II (3 477 кВт).

Все остальные пункты технических условий № 867-Э от 29 апреля 2015 года остаются без изменений.

Генеральный директор



О.Н. Алимов