



Закрытое акционерное общество  
**«СОЮЗЛИФТМОНТАЖ-ЮГ»**  
Краснодарское отделение

350072, г. Краснодар, Ростовское шоссе, 12/5. Телефон: 8(861) 252-26-73 Факс: 8(861) 252-27-57, E-mail: krasnodar@slmug.ru

Закрытое акционерное общество «СОЮЗЛИФТМОНТАЖ-ЮГ»  
(ЗАО «СЛМ-ЮГ»)  
344002, г. Ростов-на-Дону, ул. Красноармейская, 166 б  
Телефон: 8(863) 240-62-48, Факс: 8(863) 240-62-48  
E-mail: info@slmug.ru URL: www.slmug.ru  
P/счет 40702810552090105463  
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК  
Кор/счет 30101810600000000602, ИНН 6164102073,  
БИК 046015602, ОКОНХ 61124, ОКПО 01397258,  
ОКВЭД 43.29, ОКФС 16, КПП 616401001,  
ОКТМО 60701000, ОКОГУ 49008, ОКОПФ 67

“ 08 ” апреля 2013 г. № 237

Директору  
ООО «КМ-Инвест»  
Сазонову А. С.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Для диспетчеризации 16-ти лифтов и принятию сигналов пожарной безопасности на объектах: «16-этажный, 3-х секционный жилой дом литер 3 со встроенными офисными помещениями в микрорайоне по ул. Восточно-Кругликовской, квартал 1.2 в г. Краснодаре», «Многоэтажный жилой дом литер 4 со встроенными офисными помещениями в микрорайоне по ул. Восточно-Кругликовской, квартал 1.2 в г. Краснодаре», «Многоэтажный жилой дом литер 5 со встроенными офисными помещениями в микрорайоне по ул. Восточно-Кругликовской, квартал 1.2 в г. Краснодаре». Связь между лифтами и диспетчерским пультом, находящимся по адресу: г. Краснодар, Ростовское шоссе 12/5, будет производиться по беспроводной связи интернет по GSM-каналу.

Заказчику: **ООО «КМ-Инвест».**

1. Установить сетевое оборудование для диспетчеризации удаленных групп лифтов.
2. Объединить последовательно станцию управления лифтом и сетевое оборудование для диспетчеризации удаленных групп лифтов кабелем типа ШВВП 2x2x0,75 или его аналог. Кабель оконечить коробкой разветвительной на 8 контактов около станции управления лифтов или ввести в станции управления лифтов.
3. Подвести к станции управления лифтом провод с сигналом автоматической системы противодымной защиты (АСПЗ).
4. На станции управления лифтом смонтировать и наладить систему СДДЛ «Обь» (ООО «Лифт-Комплекс ДС») в следующей комплектации:  
Лифтовое диспетчерское оборудование «ОБЬ» (ООО «Лифт-Комплекс ДС»)
  - Лифтовой блок ЛБ – 16 шт.
  - Монтажный комплект ЛБ – 16 шт.
  - Переговорный комплект кабины – 16 шт.Сетевое оборудование для диспетчеризации удаленных групп лифтов (Узловой модуль)
  - Моноблок КЛШ-КСЛ – 16 шт.
  - Роутер – 3 шт.
  - Источник бесперебойного питания – 3 шт.

К оборудованию установить трехместную розетку 220В.

В лифтах, предназначенных для перевозки пожарных подразделений должна быть предусмотрена связь между диспетчерским пунктом и кабиной лифта (обеспечивается лифтовым блоком), а также с основным посадочным этажом.

Директор Краснодарского отделения ЗАО «СЛМ-ЮГ»

А. Ф. Кононенко

