



ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КРАСНОДАРТЕПЛОСЕТЬ»

Юридический адрес: 350051, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, 323;

Почтовый адрес: 350033, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2; Факс 262-50-71, тел. 267-58-71
Р/с 4070281070000001106 ООО КБ «Кубань Кредит», К/с 30101810200000000722; ИНН 2312122495;
КПП 230801001; БИК 040349722

от «18» 04 2016г.
исх. № 010-06/440

Срок действия технических условий - 3 года.

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ № _____ от _____

Взамен к ранее выданным ТУ № 010-06/2478

ОБЪЕКТ: «Жилая застройка в мкр. по ул. Восточно-Кругликовской в г. Краснодаре. Квартал 1.2» Литера «3», «4», «5», «6», «6а», «7», «7а», «8».

АДРЕС: г. Краснодар, ул. Восточно-Кругликовская, квартал 1.2.

ЗАКАЗЧИК: ООО «КМ-Инвест».

Заявленное водоотведение дождевых стоков: 495,35 л/с.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

- 1.1. Представить топографическую съемку земельного участка под строительство в масштабе 1:500, с нанесенными на ней границами территории объекта и подводящими коммуникациями.
- 1.2. Представить ситуационный план размещения зданий (сооружений) объекта с привязкой к территории населенного пункта.
- 1.3. Заказчику разработать и представить в ОАО «Краснодартепλοςеть» проектную документацию на строительство жилой застройки.


2 Дождевая канализация.

- 2.1. Заказчик разрабатывает проектную документацию по внутриплощадочным сетям дождевой канализации, согласовывает основные технические решения с ОАО «Краснодартепλοςеть» и выполняет строительные работы.
- 2.2. Точку подключения к сетям дождевой канализации принять колодец № 23 на внеплощадочной дождевой канализации по ул. Героев Разведчиков, отметку и способ подключения определить при проектировании.
- 2.3. Разрешаемый сброс дождевых вод – 495,35 л/с.
- 2.4. Фекальные сточные воды в дождевой канализацию не принимаются.
- 2.5. Заказчик принимает доленое участие в проектировании и строительстве внеплощадочных сетей и объектов дождевой канализации

3. Специальные технические требования.

- 3.1. Заказчик компенсирует все затраты ОАО «Краснодартепλοςеть» за содержание и обслуживание сетей дождевой канализации, канализационных насосных станций, локальных очистных сооружений, водоотводных каналов.
- 3.2. Присоединение к сетям водоотведения дождевой канализации осуществляется только при выполнении данных условий

Генеральный директор
ОАО «Краснодартепλοςеть»


Н.И. АЛИМОВ